





Γ. Αφυγραντές:

- Καθαρισμός φίλτρου με ιοκτόνο - βακτηριοκτόνο υγρό
- Έλεγχος λεκάνης και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμός λεκάνης
- Καθαρισμός ανεμιστήρα
- Έλεγχος συμπιεστή
- Έλεγχος κανονικής λειτουργίας

Με εκτίμηση,

ΑΦΟΙ ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗ ΚΑΤ/ΚΗ Ο.Ε.

